


Nr	Pomieszczenie
01	hol/poczekalnia
02	informacja/kancelaria
03	obsługa geodetów
04	kasa
05	pom. socjalne
06	wc niepełnosprawni
07	WC damskie
08	WC męskie
09	komunikacja
10	komunikacja
11	Pokój klienta ind.
12	obsługa klienta
13	Poświadczenia dokumentów
14	Nadzór obsługi klienta
15	klatka schodowa

- UWAGI:**
- Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonać przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY 7750V.
 - Instalacje układać w korytach kablowym, na konstrukcji sufitu podwieszanego, na uchwytach ostepowych, pod tynkiem, w podłogowych kanałach kablowych.
 - W pom. wc, wilgotnych stosować oprzet hermetyczny p/t, a w pozostałych pomieszczeniach zwykły p/t biały.
 - Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemijacym.
 - Gniazda instalować na wys. +0,9m (wc), a w pozostałych +0,3m od posadzki lub w puszkach podłogowych.
 - Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.

- TYPY OPRAW:**
- DMS Relax T5 PAR-V 316G2 REFLEX A3 L1 4x24W
 - PP LIGHT Breeze 418 A04
 - PP LIGHT Levanto 418 A17
 - PP LIGHT PPD185218IP D185 218 VVG IP44
 - PP-PLASTLITE 118 CHARLIE 118
 - DLN 2x18W nastropowa

 spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A
tel./fax 061 820 85 93, e-mail: info@ari.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	ZG-FBZ 3420-35/08
STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA	UMOWA NR
INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:	Zarząd Geodazi i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-827 Poznań		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ ISTNIĄCEGO BUDYNKU (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z windą) obrob. Wilniały, ul. 23, dz. nr 5/12, dz. nr 5/11		
TEMA:	INSTALACJA OŚWIETLENIA RZUT PIĘTRA. SKALA 1:100.	RYB NR:	4
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Skrzypczak upr. bud. nr 288/06	DATA:	12.2008
DL. PROJEKTANT:	mgr inż. Jolanta Śniedziewska		
	mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski 7131/SO/P/2001		
IMIE I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR		PODPIS	
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorstwa i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)			