



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER		
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia
01	wiatrołap	2,30 m <sup>2</sup>
02	komunikacja	13,38 m <sup>2</sup>
03	składnica akt	43,98 m <sup>2</sup>
04	archiwum zakładowe	69,94 m <sup>2</sup>
05	magazyn	46,88 m <sup>2</sup>
06	archiwum zakładowe	29,80 m <sup>2</sup>
07	archiwum zakładowe	44,14 m <sup>2</sup>
08	pom. biurowe	13,89 m <sup>2</sup>
09	komunikacja	12,33 m <sup>2</sup>
10	WC	4,46 m <sup>2</sup>
11	klatka schodowa	35,39 m <sup>2</sup>
PARTER razem		316,51 m <sup>2</sup>
PARTER + PIĘTROrazem		683,84 m <sup>2</sup>

- UWAGI:**
- Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonać przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY17/50V.
  - Instalacje układać w korytku kabelkowym, na konstrukcji sufitu podwieszono, na uchwytach odstępowych, pod tylnikiem, w podłogowych kanałach kabelkowych.
  - W pom. wc, wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny p/t, a w pozostałych pomieszczeniach zwykły p/t biały.
  - Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemiającym.
  - Gniazda instalować na wys. +0,9m (wc) i w pozostałych +0,3m do posadzki lub w puszkach podłogowych.
  - Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m do posadzki.

- TYPY OPRAW:**
- DMS Relax T5 PAR-V 316G2 REFLEX A3 L1 4x24W (96,0 W)
  - PP LIGHT Breeze 418 A04
  - PP LIGHT PPD185218IP D185 218 VVG IP44 (48,0 W)
  - PP-PLASTLITE 118 CHARLIE 118 (21,0 W)
  - DLN 2x18W nastropowa
  - Plexiform Światło System MDNZA 2x36W SLA (90,4 W)
  - oprawa nastropowa VTR 300 G24D-2 2/18W
  - oprawa świetłkowa nastropowa Charlie oval 2x36W, IP54

spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A  
tel./fax 061 820 85 93, e-mail: info@ari.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	ZG-FBZ 3420-35/08
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	UMOWA NR
INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:	Zarząd Geodęzi i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-627 Poznań	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z windy) obręb Winiary, art. 23, dz. nr 5/12, dz. nr 5/11	
TEMAT:	INSTALACJA OŚWIETLENIA, RZUT PARTERU. SKALA 1:100.	RYŚ NR: 2 DATA: 12.2008.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Skrzypczak upr. bud. nr 288/86	
GL. PROJEKTANT:	mgr inż. Jolanta Śnieżkiewska 713160/PZ/01	
IMIĘ I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR		PODPIS
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)		