CDSO — Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Głośnik naścienny

Głośnik sufitowy

Mikrofon strażaka

Stacja wywoławcza

MKL — Moduł końca linii

K 4/L2/G5
- Numer głośnika na linii
- Numer linii
- Kondygnacja

HALL WEJŚCIOWY

PORTIERNIA

GEMOS

CDSO

01

02

03

04

4A

4B

4B

WC

WC

PT/S

WC

K

S

PRZEBIE-RALNIA

WC

MAGAZYN

CENTRALA TELEFON.

5A

10

11

12

13

14

15

07

06

05

11

10

09

08

2 X HTKSH PH 90 1X2x1

28 X HTKSH PH 90 1X2x1

33 X HTKSH PH 90 1X2x1

HTKSH PH 90 1X2x1,4

32 X HTKSH PH 90 1X2x1

31 X HTKSH PH 90 1X2x1

HTKSH PH 90 1X2x1

HTKSH PH 90 1X2x1,4

2 X HTKSH PH 90 1X2x1 budynek nr 4 parter

KS1/L2/G4

KS1/L1/G4

KS1/L2/G5

KS1/L1/G5

KS1/L2/G3

KS1/L2/G6

KS1/L1/G3

K0/L1/G1

K0/L2/G1

K0/L2/G2

K0/L2/G3

K0/L1/G2

K0/L2/G4

K0/L2/G5

K0/L2/G7

K0/L2/G6

K0/L2/G8

K0/L1/G3

K0/L2/G10

K0/L2/G11

K0/L2/G9

K0/L2/G12

K0/L2/G13

KS2/L1/G2

KS2/L1/G3

K0/L2/G18

K0/L2

K0/L1

K0/L1/G17

K0/L1/G15

K0/L1/G14

K0/L1/G13

K0/L1/G12

K0/L1/G11

K0/L1/G10

K0/L1/G9

K0/L2/G16

K0/L1/G8

K0/L1/G7

K0/L2/G15

K0/L1/G6

K0/L1/G4

K0/L1/G5

K0/L2/G14

K0/L2/G17

K0/L1/G16

Istniejąca pętla pożarowa

x33

(x32 mod. wyjściowy)
(x1 mod. wejściowy)

LAN

ELA COMPIL
security management solutions

tel.: +48 61 869 38 50
fax.: +48 61 861 47 40
office@ela.pl www.ela-compil.pl

Budynek Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ; 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20

ZADANIE INWESTYCYJNE/PROJECT: Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) w kompleksie budynków biurowych GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20

		NR UPR.	PODPIS
OPRACOWAŁ/DRAWN BY:	inż. LESZEK SZYBIAK		
PROJEKTOWAŁ/DESIGNED BY:	mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI		
WERYFIKOWAŁ/CHECKED BY:	mgr inż. WOJCIECH CONET	WKP/0285/zstp/05	

FAZA/PHASE: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA/SCALE: 1:100

DATA/DATE: 25-02-2009

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING TITLE: DSO – plan instalacji – parter

NUMER PROJEKTU/JOB NUMBER			NUMER RYSUNKU/DRAWING NUMBER:	REWIZJA/REVISION
NR UMOWY/ORDER No.	OBIEKT/OBJECT	BRANŻA/BRANCH		
—	—	ELEKTRYCZNA	DSO/02	—