

L. Dz. DRI/...1507/2009

Dotyczy postępowania ZG-FBZ.3410-17/09

„Dźwiękowy system ostrzegawczy”.

W związku z powyższym postępowaniem zgłaszamy następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

W udostępnionej przez Państwa dokumentacji występują rozbieżności.

1. Zgodnie z zestawieniem urządzeń zawartym w projekcie wykonawczym str. 13, pozycja 19-20. Szafa z zasilaniem awaryjnym (**24h/30min**) imiejsem na 6 wzmacniaczy, szafa 800*600 46U.

Natomiast zgodnie z przedmiarem robót 44, szafa z zasilaniem awaryjnym (**6h/30min**) i miejscem na wzmacniacze 6x250W - szafa 800x600 46U – typu ZDSO400AK3

Jakie parametry zasilania awaryjnego należy przyjąć do oferty ? 24h/30min czy 6h/30min.

2. Zgodnie z SIWZ pkt. IV ppkt 2 oraz 3 oferent zobowiązany jest do integracji systemu DSO z systemami SSP oraz GEMOS istniejącymi na budynku.

Ponadto wskazano iż

"Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie pkt.2 i 3 będzie się odbywać w ścisłym porozumieniu

i pod nadzorem **firmy**, która w latach poprzednich instalowała system wykrywania i sygnalizacji pożaru NOTIFIER ID 3000 oraz system zarządzania bezpieczeństwem budynku GEMOS a obecnie zajmuje się ich konserwacją."

Prosimy o udostępnienie danych firmy która zajmowała się instalacją oraz konserwacją wymienionych systemów.

Z poważaniem