

ZAPYTANIE DO SIWZ

W związku z wystąpieniem wątpliwości dotyczących interpretacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, proszę o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1. W projekcie dot. Sufitu podwieszono (Rys. nr 17 oraz rys. nr 17A) zaznaczono 3 szt. opraw ewakuacyjnych z piktogramami. Przedmiar nie zawiera nakładów na montaż tych opraw. Czy stanowią one przedmiot zamówienia? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
2. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących oraz montaż nowych opraw oświetleniowych. Nie przewidziano nakładów na wymianę instalacji elektrycznej lub dostosowanie istniejącej do nowego rozmieszczenia opraw. Czy prace te stanowią przedmiot zamówienia? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
3. W projekcie dot. Sufitu podwieszono (Rys. nr 17 oraz rys. nr 17A) oraz przedmiarze przewidziano montaż 4 szt. opraw EcophonLine wyposażonych moduł awaryjny. Obowiązujące normy nie dopuszczają takiego rozwiązania. Obecnie prawidłowa jest instalacja dodatkowych, niezależnych opraw awaryjnych. Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie sprzeczne z obowiązującymi normami, czy może projekt będzie zmodyfikowany?
4. W projekcie dot. Sufitu podwieszono (Rys. nr 17 oraz rys. nr 17A) przedstawiono widok Holu Głównego oraz Holu Windowego. Przedmiar uwzględnia nakłady tylko na remont Holu Głównego. Proszę określić jaki zakres prac stanowi przedmiot zamówienia? Jeżeli Hol Windowy jest przedmiotem zamówienia proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
5. W projekcie dot. Sufitu podwieszono (Rys. nr 13) przedstawiono widok Kiosku Prasowego wg. którego należy zainstalować w nim sufit Ecophon oraz 6 szt. opraw oświetleniowych LINE. Przedmiar uwzględnia nakłady tylko na remont Holu Głównego. Proszę określić jaki zakres prac stanowi przedmiot zamówienia? Jeżeli montaż sufitu podwieszono, wymiana instalacji

Strona 1 z 2

Poznań, dnia 24 października 2011
elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych w Kiosku prasowym jest przedmiotem zamówienia proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.

6. W projekcie dot. Kiosku Prasowego (rys. nr 6) zaznaczono wyłącznik oświetlenia oraz gniazdo elektryczne podwójne. W przedmiarach nie uwzględniono nakładów na montaż przewodowania oraz wyłącznika oświetlenia i gniazda elektrycznego. Czy prace te stanowią przedmiot zamówienia? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.